














Montage-Kurzanleitung HCAe2 / Installation Quick Start Guide HCAe2

<p>¹ siehe Hinweise/see notes</p> 			
<p>Montage des Wärmeleiters / Mounting of the heat conductor</p>	<p>Displayanzeige vor Montage / Display before mounting</p>	<p>Aufsetzen des Heizkostenverteilers / Put on the heat cost allocator</p>	
			
<p>Einführen der Plombe / Insert the seal</p>	<p>Verschließen des Heizkostenverteilers / Insert the sealing into the heat cost allocator</p>		<p>Displayanzeige nach Aufsetzen des Heizkostenverteilers (ca. 3 s) / Display after put on the heat cost allocator (about 3 s)</p>

Standard Displaydurchlauf / Standard display loop

1.		1. Aktueller Verbrauch / Current consumption
2.		2. Stichtag / Billing date
3.		3. Verbrauch zum letzten Stichtag / Billing date value
4.		4. Prüzfiffer Stichtagswert / Checksum billing date value
5.		5. Segmenttest / Segment-test

1) Hinweise/Notes

Achtung!

Nach Befestigung des Wärmeleiters sind die überstehenden Schweißbolzen immer abzulängen, so dass diese nicht in das Gerät hineinragen und zu Beschädigungen führen. Auch bereits vorhandene Schweißbolzen sind immer entsprechend zu kürzen!

Attention!

After mounting the heat conductor the overhanging welding studs are always to be cut to length, so that they do not protrude into the device and cause damage. Even existing welding studs always must be shortened accordingly!

EG-Konformitätserklärung EC-Declaration of Conformity

Für das Produkt *For the product*

Heizkostenverteiler
Heat cost allocator

HCAe2

bestätigen wir als Hersteller
we confirm as the manufacturer

Engelmann Sensor GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 24-28, D-69168 Wiesloch-Baiertal

dass das Produkt die Anforderungen erfüllt, die in den folgenden Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft genannt werden, soweit diese Anwendung auf das Produkt finden:

that the product meets the requirements according to the following directives of the European Parliament as far as these are applied on the product:

RED-Richtlinie 2014/53/EU vom 16.04.2014 (ABl. L 153/62 22.5.2014)

RED Directive 2014/53/EC

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU vom 08.06.2011 (ABl. L 174/88 1.7.2011)

RoHS Directive 2011/65/EU

Weiterhin entspricht das Produkt den folgenden harmonisierten Normen, normativen Dokumenten, Technischen Richtlinien und sonstigen Rechtsvorschriften, soweit diese Anwendung auf das Produkt finden:

Furthermore the product complies with the following harmonised standards, normative documents, technical guidelines and other regulations as far as these are applied on the product:

ETSI EN 300 220-2 V3.1.1: 2017-02

ETSI EN 301 489-3 V1.6.1: 2013-08

EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2: 2011-09

EN 62479: 2010

Der Hersteller trägt die alleinige Verantwortung für die Ausstellung der Konformitätserklärung.

The manufacturer is solely responsible for issuance of the declaration of conformity.

Wiesloch-Baiertal, 02.05.2018
Engelmann Sensor GmbH



U. Kunstein / CE-Beauftragter *CE Manager*